deň 12/08/09 | **PROTOKOL** | strana 1

čas 10:18 | **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove**

č.j. | počet príloh: | počet strán:

tel. 051/7723951 *fax 051/7733806* *e-mail szupo@szupo.sk* *www*

1. Označenie vzorky

2. Číslo vzorky registračné : **13486**

ext# 3296/2009

voda pitná vodovod verejný	N.v.354/06	monitoring	int# HŽP

3. Kde odobraná

Firma Obec Suchá Dolina
osoba
miest vod.koh.-umyvárka
objekt OcÚ
ulica
osada Suchá Dolina
obec Suchá Dolina

4. Kým a kedy odobraná

Mikluš

čas 10:30
dňa 19/03/09

5. Príjem vzorky

laboratórium

stav súhlas
čas 13:30
dňa 19/03/09

vptsporo Vydra2000

Test: medza±0

6. Nález

#	ukazovateľ	jednotka	hodnota	metóda	±	LOQ	limit min	limit max	limit D H I M N R
	Escherichia coli	KTJ/100ml	0	STN ISO 9308-1		-1		0	_ _ _ _ V _
	koliformné baktérie	KTJ/100ml	0	STN ISO 9308-1				0	_ _ _ V _ _
	enterokoky	KTJ/100ml	0	STN ISO 7899-2				0	_ _ _ _ V _
	kultivovateľné mikroorg. 22°C	[KTJ/ml]	0	STN 83 0521-5				200	_ _ _ V _ _
	kultivovateľné mikroorg. 37°C	[KTJ/ml]	0	STN 83 0521-5				20	_ _ _ V _ _
	bezfarebné bičíkovce	jedince/ml	0	STN 75 7711		-1		0	_ _ _ V _ _
	živé organizmy	jedince/ml	0	STN 75 7711				0	_ _ _ V _ _
	vláknité baktérie	jedince/ml	0.00	STN 75 7711				0	_ _ V _ _ _
	mikromycéty mikroskopicky	jedince/ml	0	STN 75 7711				0	_ _ V _ _ _
	mŕtve organizmy	jedince/ml	0	STN 75 7711		-1		30	_ _ _ V _ _
	železité a mangánové baktérie	[% pokryv]	0.00	STN 75 7711				10	_ _ _ V _ _
	abiosestón	[% pokryv]	3	STN 75 7712				10	_ _ _ V _ _
	dusičnany	[mg/l]	18.69	SM-1.0.14	% 19	0.68		50	_ _ _ V _ _
	dusitany	[mg/l]	< 0.010	STN EN 26777	%	0.01		3	_ _ _ V V _
	voľný chlór	[mg/l]	< 0.060	1.0.36	%	0.06	0.05	0.3	_ _ _ ? _ _
	amónne ióny	[mg/l]	< 0.028	SM-1.0.12	%	0.028		0.5	_ _ _ V _ _
	farba	[mg/l]	< 5.0	STN EN ISO 7887	%	5		20	_ _ _ V _ _
	chemická spotr. O2 manganistan	[mg/l]	< 0.50	ST EN ISO 8467	%	0.5		3	_ _ _ V _ _
	mangán	[mg/l]	0.260	STN ISO 6333	% 18	0.021		0.05	_ _ _ ! _ _
	reakcia vody	[]	8.06	STN 830520-9	% 1		6.5	8.5	_ _ _ V _ _
	zákal	[ZF]	< 0.72	SM-1.0.2	%	0.72		5	_ _ _ V _ _
	pach	[stupeň]	0.000000	1.0.21				2	_ _ _ V _ _
	železo	[mg/l]	0.1020	STN ISO 6332	% 12	0.031		0.2	_ _ _ V _ _
	vodivosť	[mS/m]	58.50	STN EN 27888	% 1	0.82		125	_ _ V _ _ _

7. Správa

Podpis
Vybavuje :

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V PREŠOVE
Ing. Adriana HRABČÁKOVÁ

pečiatka