deň 21/09/11 **PROTOKOL** strana 1

čas 15:21 **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove**

č.j. počet príloh: počet strán:

tel. 051/7723951 fax 051/7733806 e-mail szupo@szupo.sk www

1. Označenie vzorky 2. Číslo vzorky registračné : **14953**

ext# 5544/2011

voda pitná vodovod verejný	N.v.354/06	informácia	int# HŽP

3. Kde odobraná

Firma Obec Suchá Dolina
osoba
miest vod.koh.-umyvárka
objekt OcÚ
ulica
osada Suchá Dolina
obec Suchá Dolina

4. Kým a kedy odobraná

Mikluš

čas 09:10
dňa 06/06/11

5. Príjem vzorky

laboratórium

stav súhlas
čas 12:30
dňa 06/06/11

vptsporo *Vydra2000*

6. Nález

Test: medza±0

#	ukazovateľ	jednotka	hodnota	metóda	±		LOQ	limit min	limit max	limit D H I M N R
	Escherichia coli	KTJ/100ml	0	STN ISO 9308-1			-1		0	_ _ _ _ V _
	koliformné baktérie	KTJ/100ml	0	STN ISO 9308-1					0	_ _ _ V _ _
	enterokoky	KTJ/100ml	0	STN ISO 7899-2					0	_ _ _ _ V _
	kultivovateľné mikroorg. 22°C	[KTJ/ml]	2	STN 83 0521-5					200	_ _ _ V _ _
	kultivovateľné mikroorg. 37°C	[KTJ/ml]	2	STN 83 0521-5					20	_ _ _ V _ _
	bezfarebné bičíkovce	jedince/ml	0	STN 75 7711			-1		0	_ _ _ V _ _
	živé organizmy	jedince/ml	0	STN 75 7711					0	_ _ _ V _ _
	vláknité baktérie	jedince/ml	0.00	STN 75 7711					0	_ _ V _ _ _
	mikromycéty mikroskopicky	jedince/ml	0	STN 75 7711					0	_ _ V _ _ _
	mŕtve organizmy	jedince/ml	0	STN 75 7711			-1		30	_ _ _ V _ _
	železité a mangánové baktérie	[% pokryv]	0.00	STN 75 7711					10	_ _ _ V _ _
	abiosestón	[% pokryv]	1	STN 75 7712					10	_ _ _ V _ _
	dusičnany	[mg/l]	15.64	SM-1.0.14	%	19	0.68		50	_ _ _ V _ _
	dusitany	[mg/l]	< 0.010	STN EN 26777	%		0.01		3	_ _ _ V V _
	voľný chlór	[mg/l]	< 0.060	1.0.36	%		0.06	0.05	0.3	_ _ _ ? _ _
	absorbancia (254nm,1cm)	[]	< 0.013	STN 75 7360	%		0.013		0.08	_ _ V _ _ _
	amónne ióny	[mg/l]	< 0.028	SM-1.0.12	%		0.028		0.5	_ _ _ V _ _
	farba	[mg/l]	< 5.0	STN EN ISO 7887	%		5		20	_ _ _ V _ _
	chemická spotr. O2 manganistan	[mg/l]	< 0.50	ST EN ISO 8467	%		0.5		3	_ _ _ V _ _
	mangán	[mg/l]	< 0.021	STN ISO 6333	%		0.021		0.05	_ _ _ V _ _
	reakcia vody	[]	7.98	STN 830520-9	%	1		6.5	8.5	_ _ _ V _ _
	zákal	[ZF]	< 0.72	SM-1.0.2	%		0.72		5	_ _ _ V _ _
	pach	[stupeň]	0.000000	1.0.21					2	_ _ _ V _ _
	železo	[mg/l]	0.0370	STN ISO 6332	%	12	0.031		0.2	_ _ _ V _ _
	vodivosť	[mS/m]	48.90	STN EN 27888	%	1	0.82		125	_ _ V _ _ _

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V PREŠOVE
Ing. Adriana HRABČÁKOVÁ

Podpis
Vybavuje :

pečiatka

deň 21/09/11

PROTOKOL

čas 15:21

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove

č.j.

počet príloh: počet strán:

tel. 051/7723951 *fax 051/7733806* *e-mail szupo@szupo.sk* *www*

1.Označenie vzorky

2.Číslo vzorky registračné : **14953**

ext# 5544/2011

voda pitná vodovod verejný	N.v.354/06	informácia	int# HŽP

7.Správa

Na základe vykonaného laboratórneho rozboru kvalita vody zodpovedá v sledovaných ukazovateľoch kritériam Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, v znení NV č. 496/2010 Z. z.

Podpis
Vybavuje :

pečiatka